

Тоқармашы 2025

Қазақстан Республикасының
Төтенше жағдайлар министрі
2024 жылғы 27 маусымдағы
№ 249 бұйрығымен бекітілген

**Өрт қауіпсіздігі саласындағы қызметті немесе жекелеген қызмет түрлерін
тоқтата тұру туралы
№ 10 акт**

2025 жылғы 25 ақпан
11 сағат 21 минут

Т.Жүргенов ауылы

1. Жедел ден қою шарасының түрі:

Ақтөбе облысы, Әйтеке би ауданы, Толыбай ауылы Темірбек Жүргенов көшесі 11 мекен жайында орналасқан «Толыбай жалпы орта білім беретін мектебі» КММ профилактикалық бақылау қорытындысы бойынша қазандықтың және мектеп ғимаратының дәлізіндегі электр қондырғысының (включатель) жұмысын тоқтата тұру.

2. Мемлекеттік бақылау және қадағалау органының атауы: Әйтеке би ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

3. Өрт қауіпсіздігі саласындағы қызметті немесе жекелеген қызмет түрлерін тоқтата тұру туралы актіні құрайтын тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (егер ол жеке басты куәландыратын құжатта көрсетілсе) және лауазымы:

Әйтеке би ауданының төтенше жағдайлар бөлімінің бастығы азаматтық қорғау майоры Жолымбетов Іңкәрбек Кәдірбайұлы, бөлім бас маманы азаматтық қорғау майоры Сапин Нурлы Ярлыкашынулы, бөлімінің аға инженері азаматтық қорғау аға лейтенанты Молдағалиев Азамат Куанғалиевич, бөлімінің аға инженері азаматтық қорғау аға лейтенанты Қалиева Қарлығаш Берікқызы.

4. Бақылау және қадағалау субъектісінің атауы немесе тегі, аты, әкесінің аты (егер ол жеке басты куәландыратын құжатта көрсетілсе), оның басшысының тегі, аты, әкесінің аты (егер ол жеке басты куәландыратын құжатта көрсетілсе), сондай-ақ өрт қауіпсіздігі саласындағы қызметті немесе жекелеген қызмет түрлерін тоқтата тұру туралы актіні ресімдеу кезінде қатысқан бақылау және қадағалау субъектісі өкілінің лауазымы:

«Толыбай жалпы орта білім беретін мектебі» КММ директоры Каирбаева Алтын Сандыбековна.

5. Жедел ден қою шарасын қолдану негізі:

1) Мектеп ғимаратының қазандығында автоматты өрт дабылы қондырғысы жұмыс күйінде тұрақты ұсталмаған. ҚР Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы №55 бұйрығымен бекітілген «Өрт қауіпсіздігі қағидалары» (бұдан әрі – ӨҚҚ) 6 және 71 тармақтары. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2018 жылғы 30 қазандағы № 758 және Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2018 жылғы 30 қазандағы № 31 бірлескен бұйрығының 32 қосымшасының (бұдан әрі – 32 қосымша) 4 бөлігі;

2) Мектеп ғимаратының дәлізінде электр қондырғысы (включатель) жанатын негізде орнатылған. ӨҚҚ 79 тармағы. 32 қосымшасының 24 бөлігі;

6. Жедел ден қою шарасының қолданылу мерзімі (қажет болған кезде):

60 күнтізбелік күн ішінде (25.04.2025 жылға дейін).

7. Өрт қауіпсіздігі саласындағы қызметті немесе жекелеген қызмет түрлерін тоқтата тұру туралы актіні алу немесе алудан бас тарту туралы мәліметтер (күні мен бақылау және қадағалау субъектісі басшысының немесе бақылау және қадағалау субъектісі өкілінің қолы):


Мамықжанов, Кабару Касымбаева Айтжан Сағдыбақы
25.02.25 ж

8. Өрт қауіпсіздігі саласындағы қызметті немесе жекелеген қызмет түрлерін тоқтата тұру туралы актіні ресімдеген лауазымды адамның қолы:

Рахым Салик Н.А. Әбділ Жаппаров А.К. Әбділ Жаппаров А.К.
ЖМ, Жолымбетов И.

9. Бақылау және қадағалау органы басшысының лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (егер ол жеке басты куәландыратын құжатта көрсетілсе) және қолы:

Әйтеке би ауданының төтенше жағдайлар бөлімінің бастығы азаматтық қорғау майоры Жолымбетов Іңкәрбек Кәдірбайұлы



2	Мектеп ғимаратының және қазандықтың эвакуациялық шығу жолындағы "Шығу" деген көлемді жарықтандырылған өрт қауіпсіздігі белгілері жарық индикациясы қосылмаған, жарамсыз күйде. ҚР Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы №55 бұйрығымен бекітілген «Өрт қауіпсіздігі қағидалары» ;	62 т. Санатына, мақсатына және қы- тырғанына қатысты, объектіге қаты- сты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы
3	Мектеп ғимаратының стационарлық жабдықтың, күштік және жарықтандыру желісінің электр сымдарының жай-күйін тексеру, сымдардың, кабельдер мен жерге тұйықтау құрылыстарының оқшаулағышының кернеуін сынау және өлшеу Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2015 жылғы 30 наурыздағы № 246 бұйрығымен бекітілген Тұтынушылардың электр қондырғыларын техникалық пайдалану қағидаларының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізімінде № 10949 болып тіркелген) талаптарында белгіленген мерзімдерде жүргізілмеген. ҚР Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы №55 бұйрығымен бекітілген «Өрт қауіпсіздігі қағидалары» талаптарының 87 тармағы;	81 т. Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы
4	Мектеп ғимаратының делізіңде электр қондырғысы (включатель) жанатын негізде орнатылған. ҚР Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы №55 бұйрығымен бекітілген «Өрт қауіпсіздігі қағидалары» талаптарының 79 тармағы ;	82 т. Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы
5	Мектеп отынын (көмір) осы үшін арнайы бейімделген үй-жайларда немесе жанатын құрылыстардан 8 м ашпак орналасқан, арнайы бөлінген алаңдарда сақталмаған. ҚР Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы №55 бұйрығымен бекітілген «Өрт қауіпсіздігі қағидалары» талаптарының 116 тармағы;	95 т. Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы

7. Бару арқылы профилактикалық бақылау жүргізіген лауазымды тұлғаның (тұлғалардың) қолы

8. Бару арқылы профилактикалық бақылау субъектісінің уәкілетті тұлғасының, сондай-ақ, тексеру барысында қатысқан тұлғалардың актімен танысуы немесе танысуыдан бас тарту туралы мәліметтері, қолдары немесе қол қойудан бас тарту мәліметтері.

